SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số :039/KN-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0046.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/12/22/120**

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/12/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.

Nơi lấy mẫu : Đường Cầu Kè, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày nhận mẫu : 22/12/2017

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	50 CFU /100mL	0 CFU/100mL
02	*E.coli*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU /100mL	0 CFU/100mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0046.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/12/22/120 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

KT. **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Trần Thanh Tùng

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số :038/KN-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0045.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/12/22/119**

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/12/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.

Nơi lấy mẫu : Siêu thị điện máy phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày nhận mẫu : 22/12/2017

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	50 CFU /100mL	0 CFU/100mL
02	*E.coli*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU /100mL	0 CFU/100mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0045.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/12/22/119 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Trần Thanh Tùng

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số :037/KN-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0044.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/12/22/118**

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/12/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.

Nơi lấy mẫu : Đường Tỉnh lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày nhận mẫu : 22/12/2017

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	50 CFU /100mL	0 CFU/100mL
02	*E.coli*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU /100mL	0 CFU/100mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0044.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/12/22/118 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Bác sĩ: Phạm Thanh Hồng

KT. **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Trần Thanh Tùng

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số :036/KN-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0043.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/12/22/117**

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 22/12/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.

Nơi lấy mẫu : Khu nhà tập thể Công An, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày nhận mẫu : 22/12/2017

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	50 CFU /100mL	0 CFU/100mL
02	*E.coli*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU /100mL	0 CFU/100mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0043.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/12/22/117 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Trần Thanh Cùng

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số : 030/KN-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0024.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/12/13/116**

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/12/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.

Nơi lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Cao Văn Lầu, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày nhận mẫu : 13/12/2017

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Độ màu	SMEWW 2005- 2120 C	≤ 15 CU	<5 CU
02	Mùi	SMEWW 2005- 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Vị	SMEWW 2005- 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ
04	Độ đục	SMEWW 2005- 2130 B	≤ 2 NTU	0,13 NTU
05	pH	TCVN 6492:2011	6,5 – 8,5	7,05
06	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2005 – 2340 C	≤ 300 mg/L	242 mg/L
07	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2005-4500-Cl^- B	≤ 300 mg/L	66 mg/L
08	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	≤ 2 mg/L	0,6 mg/L
09	Hàm lượng Mangan	SMEWW 2005-3500-Mn B	≤ 0,3 mg/L	0,05 mg/L
10	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 2005-4500-NO_2^- B	≤ 3 mg/L	2,22 mg/L
11	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	≤ 50 mg/L	4,9 mg/L
12	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	≤ 250 mg/L	176,8 mg/L

13	Hàm lượng Sắt tổng số	APHA 4500 – Fe - B	≤ 0,3 mg/L	0,01 mg/L
14	Hàm lượng Clor dư(*)	/	0,3 – 0,5 mg/L	0,35 mg/L
15	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
16	*E.Coli*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.
. - (*):Kết quả do Khoa Sức khoẻ môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp thực hiện tại nơi lấy mẫu.

Kết Luận: Mẫu (0024.18) NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/12/13/116 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 12 năm 2017

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Trần Thanh Tùng

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số :031/KN-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0023.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/12/13/115**

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 13/12/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.

Nơi lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày nhận mẫu : 13/12/2017

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	Độ màu	SMEWW 2005- 2120 C	≤ 15 CU	<5 CU
02	Mùi	SMEWW 2005- 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Vị	SMEWW 2005- 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ
04	Độ đục	SMEWW 2005- 2130 B	≤ 2 NTU	0,22 NTU
05	pH	TCVN 6492:2011	6,5 – 8,5	7,11
06	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2005 – 2340 C	≤ 300 mg/L	**348 mg/L**
07	Hàm lượng Clorua	SMEWW 2005-4500-Cl^- B	≤ 300 mg/L	155 mg/L
08	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	≤ 2 mg/L	0,8 mg/L
09	Hàm lượng Mangan	SMEWW 2005-3500-Mn B	≤ 0,3 mg/L	0,05 mg/L
10	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 2005-4500-NO_2^- B	≤ 3 mg/L	1,86 mg/L
11	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	≤ 50 mg/L	4,5 mg/L
12	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	≤ 250 mg/L	70,2 mg/L

Mã số mẫu: 0023.18

13	Hàm lượng Sắt tổng số	APHA 4500 – Fe - B	≤ 0,3 mg/L	0,032 mg/L
14	Hàm lượng Clor dư(*)	/	0,3 – 0,5 mg/L	0,39 mg/L
15	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL
16	*E.Coli*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU/100 mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú:- Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.
. - (*):Kết quả do Khoa Sức khoẻ môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp thực hiện tại nơi lấy mẫu.

Kết Luận: Mẫu (0023.18) NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 17/12/13/115 có chỉ tiêu Độ cứng tổng cộng được kiểm nghiệm không đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 12 năm 2017

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Trần Thanh Cùng

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số : 035 /KN-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0019.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/12/07/114**

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 07/12/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.

Nơi lấy mẫu : Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày nhận mẫu : 07/12/2017

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	50 CFU /100mL	0 CFU/100mL
02	*E.coli*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU /100mL	0 CFU/100mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0019.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/12/07/114 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 12 năm 2017

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

KT. **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Trần Thanh Tùng

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số : 032/KN-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0018.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/12/07/113**

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 07/12/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.

Nơi lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày nhận mẫu : 07/12/2017

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	50 CFU /100mL	0 CFU/100mL
02	*E.coli*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU /100mL	0 CFU/100mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0018.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/12/07/113 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 12 năm 2017

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Trần Thanh Cùng

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số : 033/KN-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0017.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/12/07/112**

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 07/12/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.

Nơi lấy mẫu : Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày nhận mẫu : 07/12/2017

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	50 CFU /100mL	0 CFU/100mL
02	*E.coli*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU /100mL	0 CFU/100mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0017.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/12/07/112 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 12 năm 2017

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Trần Thanh Tùng

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số : 034/KN-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 0016.18

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 17/12/07/111**

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, ngày 07/12/2017. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh - đại diện cơ sở.

Nơi lấy mẫu : Trà Kha A, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày nhận mẫu : 07/12/2017

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TT	TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
01	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2009	50 CFU /100mL	0 CFU/100mL
02	*E.coli*	TCVN 6187-1:2009	0 CFU /100mL	0 CFU/100mL

Ghi chú: -Kết quả kiểm nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu gửi đến Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu.

Kết Luận: Mẫu (0016.18) NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN - 17/12/07/111 có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 12 năm 2017

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

GIÁM ĐỐC
KT. PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Trần Thanh Tùng

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Trà Kha A Phường 8. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 07/ 12/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

TT	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	8h	Cal nhựa	1 lít	17/12/07/111	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chổ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Trà Kha B Phường 8. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 07/ 12/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

TT	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	8h30	Cal nhựa	1 lít	17/12/07/112	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chổ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm Phường 3. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 07/ 12/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

TT	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	9h10	Cal nhựa	1 lít	17/12/07/113	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chổ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Phường Nhà Mát. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 07/ 12/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

TT	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	10h15	Cal nhựa	1 lít	17/12/07/114	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chổ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn F1. Tp.BL,tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 17/ 12 / 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét, Trần Bửu Tài
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

TT	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH đầu nguồn	8h30	Cal nhựa	1 lít	17/12/13/105	
02	Nước SH đầu nguồn		Cal nhựa	1 lít	Clo: 0,39	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chổ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Cao Văn Lầu F2. Tp.BL,tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 17/ 12 / 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét, Trần Bửu Tài
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

TT	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH đầu nguồn	9h	Cal nhựa	1 lít	17/12/13/106	
02	Nước SH đầu nguồn		Cal nhựa	1 lít	Clo: 0,35	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chổ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Khu Nhà Tập Thể Công An. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 22/ 12/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

TT	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	8h10	Cal nhựa	1 lít	17/12/22/117	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chổ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Đường Tỉnh Lộ 38 Phường 5. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 22/ 12/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

TT	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	8h40	Cal nhựa	1 lít	17/12/22/118	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chổ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Siêu Thị Điện Máy Phường 7. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 22/ 12/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

TT	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	9h,20	Cal nhựa	1 lít	17/12/22/119	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chổ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT

SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN LẤY MẪU NƯỚC

Tên khách hàng : **Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu**
Địa chỉ : Số 92 đường Lê Duẩn, khóm 7, F 1, TP.BL, tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm lấy mẫu : Đường Cầu Kè Phường 2. Tp.BL, tỉnh BL
Ngày lấy mẫu : 22/ 12/ 2017
Người lấy mẫu : Trần Sà Vét
Nội dung công việc : Lấy mẫu nước hàng tuần:

TT	Vị trí yêu cầu lấy mẫu	Thời điểm Lấy mẫu	Dụng cụ lấy mẫu	Lượng mẫu	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
01	Nước SH cuối nguồn	10h,10	Cal nhựa	1 lít	17/12/22/120	

Các mẫu lấy nêu trên được niêm phong tại chổ đem kiểm nghiệm và lưu tại phòng xét nghiệm.

Biên bản lấy mẫu được thành lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đơn vị (cá nhân) được lấy mẫu

NGUYỄN QUỐC ANH

Người lấy mẫu

TRẦN SÀ VÉT