

Số: 156/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 36/4
Mã số mẫu : 0157.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 19/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 19/04/2021 Ngày nhận mẫu : 19/04/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 20/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 36/4 (0157.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 4 năm 2021



Trần Vĩnh An

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU****CENTER FOR DISEASE CONTROL OF BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.3824107 Website: ttkstbbaclieu.gov.vn

Số: 155/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 35/4

Mã số mẫu : 0156.21

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 19/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày lấy mẫu : 19/04/2021 Ngày nhận mẫu : 19/04/2021

Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 20/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 35/4 (0156.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 4 năm 2021

*Trần Vĩnh An*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 154/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 34/4
Mã số mẫu : 0155.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 19/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Duy Tân, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 19/04/2021 Ngày nhận mẫu : 19/04/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 20/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 34/4 (0155.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG


Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 4 năm 2021



Trần Vĩnh An

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số : 153 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 34/4
Mã số mẫu : 0154.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 19/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Duy Tân, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 19/04/2021 Ngày nhận mẫu : 19/04/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 19/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Màu sắc	SMEWW 2120C : 2017	< 5 TCU	≤ 15 TCU
02	Mùi, vị	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	Hanna HI 93703	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a)	TCVN 6492 : 2011	7,80 (đo ở 26,2 ⁰ C)	6,5 – 8,5
05	Độ cứng tổng cộng (a)	SMEWW 2340 C : 2017	240 mg/L	≤ 300 mg/L
06	Hàm lượng Clorua (a)	SMEWW 4500-Cl ⁻ B : 2017	62,5 mg/L	≤ 300 mg/L
07	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,1 mg/L	≤ 2 mg/L
08	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017	0,026 mg/L	≤ 0,3 mg/L
09	Hàm lượng Nitrite (a)	SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ B : 2017	Không phát hiện (LOD = 0,01)	≤ 3 mg/L
10	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	5,557 mg/L	≤ 50 mg/L

Mã số mẫu: 0154.21

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
11	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	79,84 mg/L	≤ 250 mg/L
12	Hàm lượng sắt tổng số (a)	SMEWW 3500 -Fe -B: 2017	Không phát hiện (LOD = 0,01)	$\leq 0,3$ mg/L
13	Clor dư (c)	Hanna HI96701	0,31 mg/L	0,3 – 0,5 mg/L

Ghi chú: - (a) phép thử được chứng nhận Vilas.

- (c) phép thử được thực hiện bởi Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp tại nơi lấy mẫu.


Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 34/4 (0154.21) có các chỉ tiêu hóa lý được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**



Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 4 năm 2021



Trần Vĩnh An

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 161/KN-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC NGOÀI MẠNG – 40/4**
Mã số mẫu : 0204.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 28/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 28/04/2021 Ngày nhận mẫu : 28/04/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 29/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 40/4 (0204.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 5 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 160/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 39/4
Mã số mẫu : 0203.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 28/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Trà Kha A, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 28/04/2021 Ngày nhận mẫu : 28/04/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 29/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 39/4 (0203.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG



Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 5 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 159 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 38/4
Mã số mẫu : 0202.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 28/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Siêu thị Điện máy, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 28/04/2021 Ngày nhận mẫu : 28/04/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 29/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 38/4 (0202.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 5 năm 2021



Trần Thanh Hùng

Số : 158/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 37/4
Mã số mẫu : 0201.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 28/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Cầu Kè, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 28/04/2021 Ngày nhận mẫu : 28/04/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 29/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 37/4 (0201.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 5 năm 2021



Trần Thanh Hùng

Số: 145/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 33/4

Mã số mẫu : 0146.21

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 06/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Đường Tỉnh Lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày lấy mẫu : 06/04/2021 Ngày nhận mẫu : 06/04/2021

Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 06/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 33/4 (0146.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 4 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 144/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC NGOÀI MẠNG – 32/4
Mã số mẫu : 0145.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 06/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Đường đi Hưng Hội, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 06/04/2021 Ngày nhận mẫu : 06/04/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 06/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	≤ 50 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGOÀI MẠNG – 32/4 (0145.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: Phạm Thanh Hồng

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 4 năm 2021

KIỂM ĐỐC



Trần Thanh Hùng

Số: 143 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 31/4**
Mã số mẫu : 0144.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 06/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 06/04/2021 Ngày nhận mẫu : 06/04/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 06/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL
02	E.coli	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 31/4 (0144.21) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 4 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Số: 142/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 31/4
Mã số mẫu : 0143.21
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 06/04/2021. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Ngày lấy mẫu : 06/04/2021 Ngày nhận mẫu : 06/04/2021
Người nhận mẫu : Trần Mỹ Ngọc
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 06/04/2021

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Màu sắc	SMEWW 2120C : 2017	< 5 TCU	≤ 15 TCU
02	Mùi, vị	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	Hanna HI 93703	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a)	TCVN 6492 : 2011	7,91 (đo ở 27,3 ⁰ C)	6,5 – 8,5
05	Độ cứng tổng cộng (a)	SMEWW 2340 C : 2017	332±11,952 mg/L	≤ 300 mg/L
06	Hàm lượng Clorua (a)	SMEWW 4500-Cl ⁻ B : 2017	114 mg/L	≤ 300 mg/L
07	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996	0,2 mg/L	≤ 2 mg/L
08	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017	0 mg/L	≤ 0,3 mg/L
09	Hàm lượng Nitrite (a)	SMEWW 4500-NO ₂ ⁻ B : 2017	< 0,02 mg/L	≤ 3 mg/L
10	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996	4,296 mg/L	≤ 50 mg/L

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Mã số mẫu: 0143.21

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
11	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4	182,035 mg/L	≤ 250 mg/L
12	Hàm lượng sắt tổng số (a)	SMEWW 3500 -Fe -B: 2017	Không phát hiện (LOD = 0,01)	$\leq 0,3$ mg/L
13	Clor dư (c)	Hanna HI96701	0,33 mg/L	0,3 – 0,5 mg/L

Ghi chú: - (a) phép thử được chứng nhận Vilas.

- (c) phép thử được thực hiện bởi Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp tại nơi lấy mẫu.


Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 31/4 (0143.21) có chỉ tiêu Độ cứng tổng cộng được kiểm nghiệm không đạt, các chỉ tiêu hóa lý còn lại đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**



Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 04 năm 2021



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.