

**SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU**  
**CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 630 /KN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 96  
Mã số mẫu : 0639.19  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 17/09/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.  
Địa điểm lấy mẫu : Đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày lấy mẫu : 17/09/2019 Ngày nhận mẫu : 17/09/2019  
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét  
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 17/09/2019

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 96 (0639.19) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM**  
**CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH**  
**THẨM DÒ CHỨC NĂNG**



Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 9 năm 2019



*Trần Vĩnh An*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.  
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.  
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.  
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

**SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU**  
**CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: [nhanmau.ksbtbl@gmail.com](mailto:nhanmau.ksbtbl@gmail.com)

Số: *631* /KN-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 97  
Mã số mẫu : 0640.19  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 17/09/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.  
Địa điểm lấy mẫu : Đường Cầu Kè, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày lấy mẫu : 17/09/2019 Ngày nhận mẫu : 17/09/2019  
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét  
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 17/09/2019

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	<i>Coliforms</i>	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	<i>E.coli</i>	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 97 (0640.19) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM**  
**CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH**  
**THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

*Thạc sĩ: Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày *30* tháng *9* năm 2019



- BM.7.8.4-3 BH 01: 18/10/2018
- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
  - Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
  - Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
  - Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

**SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU**  
**CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 632 /KN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 98  
Mã số mẫu : 0641.19  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 17/09/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.  
Địa điểm lấy mẫu : Siêu thị Điện Máy, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày lấy mẫu : 17/09/2019 Ngày nhận mẫu : 17/09/2019  
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét  
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 17/09/2019

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 98 (0641.19) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM**  
**CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH**  
**THẨM DÒ CHỨC NĂNG**



Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 9 năm 2019



*Trần Vĩnh An*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.  
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.  
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.  
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

**SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU**  
**CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: [nhanmau.ksbtbl@gmail.com](mailto:nhanmau.ksbtbl@gmail.com)

Số : 625 /KN-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 91  
Mã số mẫu : 0630.19  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 11/09/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.  
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Ngày lấy mẫu : 11/09/2019 Ngày nhận mẫu : 11/09/2019  
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét  
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 11/09/2019

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Màu sắc	SMEWW 2120C : 2017 (b)	< 5 TCU	≤ 15 TCU
02	Mùi, vị	TCVN 2653 : 1978 (b)	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	Hanna HI 93703 (b)	0,27 NTU	≤ 2 NTU
04	pH	TCVN 6492 : 2011 (b)	8,01	6,5 – 8,5
05	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2340 C : 2017 (b)	<b>346 mg/L</b>	≤ 300 mg/L
06	Hàm lượng Clorua	SMEWW 4500-Cl <sup>-</sup> B : 2017 (b)	120 mg/L	≤ 300 mg/L
07	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996 (b)	0,4 mg/L	≤ 2 mg/L
08	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017 (b)	0 mg/L	≤ 0,3 mg/L
09	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> B : 2017 (b)	0,281 mg/L	≤ 3 mg/L
10	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996 (b)	2,65 mg/L	≤ 50 mg/L
11	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4 (b)	185,25 mg/L	≤ 250 mg/L

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.  
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.  
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.  
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

**Mã số mẫu: 0630.19**

12	Hàm lượng sắt tổng số	SMEWW 4500 -Fe -B: 2017 (b)	0,01 mg/L	≤ 0,3 mg/L
13	Clor dư	Hanna HI96701 (b)(c)	0,42 mg/L	0,3 – 0,5 mg/L
14	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL
15	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.  
- Kết quả (c) được thực hiện bởi Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp tại nơi lấy mẫu.

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN - 91 (0630.19) có chỉ tiêu Độ cứng tổng cộng được kiểm nghiệm không đạt, các chỉ tiêu còn lại đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 9 năm 2019  
**GIÁM ĐỐC**



*Trần Vĩnh An*

**SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU**  
**CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 626 /KN-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN – 92  
Mã số mẫu : 0631.19  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 11/09/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.  
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2, đường Duy Tân, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Ngày lấy mẫu : 11/09/2019 Ngày nhận mẫu : 11/09/2019  
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét  
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 11/09/2019

### KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Màu sắc	SMEWW 2120C : 2017 (b)	< 5 TCU	≤ 15 TCU
02	Mùi, vị	TCVN 2653 : 1978 (b)	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	Hanna HI 93703 (b)	0,38 NTU	≤ 2 NTU
04	pH	TCVN 6492 : 2011 (b)	8,27	6,5 – 8,5
05	Độ cứng tổng cộng	SMEWW 2340 C : 2017 (b)	244 mg/L	≤ 300 mg/L
06	Hàm lượng Clorua	SMEWW 4500-Cl <sup>-</sup> B : 2017 (b)	63 mg/L	≤ 300 mg/L
07	Chỉ số Pecmanganat	TCVN 6186:1996 (b)	0,5 mg/L	≤ 2 mg/L
08	Hàm lượng Mangan	SMEWW 3500-Mn B : 2017 (b)	0 mg/L	≤ 0,3 mg/L
09	Hàm lượng Nitrite	SMEWW 4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> B : 2017 (b)	0,004 mg/L	≤ 3 mg/L
10	Hàm lượng Nitrate	TCVN 6180:1996 (b)	1,174 mg/L	≤ 50 mg/L
11	Hàm lượng Sulphat	US-EPA 1997-375.4 (b)	197,25 mg/L	≤ 250 mg/L

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.  
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.  
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.  
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

**Mã số mẫu: 0631.19**

12	Hàm lượng sắt tổng số	SMEWW 4500 -Fe -B: 2017 (b)	0,126 mg/L	≤ 0,3 mg/L
13	Clor dư	Hanna HI96701 (b)(c)	0,39 mg/L	0,3 – 0,5 mg/L
14	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL
15	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.  
- Kết quả (c) được thực hiện bởi Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp tại nơi lấy mẫu.

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN - 92 (0631.19) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  
THẨM DÒ CHỨC NĂNG**



Học sĩ: *Phạm Thanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 9 năm 2019

**GIÁM ĐỐC**



*Trần Vĩnh An*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

**SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU**  
**CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 627 /KN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 93  
Mã số mẫu : 0632.19  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 11/09/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.  
Địa điểm lấy mẫu : Đường Tinh Lộ 38, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày lấy mẫu : 11/09/2019 Ngày nhận mẫu : 11/09/2019  
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét  
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 11/09/2019

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 93 (0632.19) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM**  
**CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH**  
**THẨM DÒ CHỨC NĂNG**



Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 9 năm 2019



*Trần Vĩnh An*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.  
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.  
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.  
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.



**SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU**  
**CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 628 /KN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 94  
Mã số mẫu : 0633.19  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 11/09/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.  
Địa điểm lấy mẫu : Khu nhà tập thể Công An, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày lấy mẫu : 11/09/2019 Ngày nhận mẫu : 11/09/2019  
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét  
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 11/09/2019

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 94 (0633.19) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM**  
**CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH**  
**THẨM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 9 năm 2019



*Trần Vĩnh An*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

**SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU**  
**CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 629 /KN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 95  
Mã số mẫu : 0638.19  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 17/09/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.  
Địa điểm lấy mẫu : Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày lấy mẫu : 17/09/2019 Ngày nhận mẫu : 17/09/2019  
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét  
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 17/09/2019

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 95 (0638.19) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**KHOA XÉT NGHIỆM**  
**CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH**  
**THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

Thạc sĩ: *Phạm Chanh Hồng*

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 9 năm 2019



*Trần Vĩnh An*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

**SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU**  
**CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 634 /KN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 99**  
Mã số mẫu : 0644.19  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 24/09/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.  
Địa điểm lấy mẫu : Đường Trà Kha A, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày lấy mẫu : 24/09/2019 Ngày nhận mẫu : 24/09/2019  
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét  
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 24/09/2019

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 99 (0644.19) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 10 năm 2019

**KHOA XÉT NGHIỆM**  
**CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH**  
**THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

  
CN. Trần Nguyễn Anh Huy



Trần Thanh Hùng

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

**SỞ Y TẾ BẠC LIÊU**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẠC LIÊU**  
**CENTER FOR DISEASE CONTROL BAC LIEU PROVINCE**

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  
Điện thoại: 0291.3824107 – 0291.3824711 Email: nhanmau.ksbtbl@gmail.com

Số: 635 /KN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**  
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 100**  
Mã số mẫu : 0645.19  
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu ngày 24/09/2019. Trên niêm phong có chữ ký ông Trần Sà Vét – cán bộ lấy mẫu và ông Nguyễn Quốc Anh – đại diện đơn vị được lấy mẫu.  
Địa điểm lấy mẫu : Đường Trà Kha B, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  
Ngày lấy mẫu : 24/09/2019 Ngày nhận mẫu : 24/09/2019  
Người nhận mẫu : Nguyễn Ngọc Thảo  
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét  
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm: 24/09/2019

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Coliforms	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	50 CFU/100 mL
02	E.coli	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 (b)	0 CFU/100mL	0 CFU/100 mL

Ghi chú: - Kết quả (b) phép thử chưa được chứng nhận Vilas.

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC SINH HOẠT CUỐI NGUỒN – 100 (0645.19) có các chỉ tiêu vi sinh được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 10 năm 2019

**KHOA XÉT NGHIỆM**  
**CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH**  
**THĂM DÒ CHỨC NĂNG**

  
CN. Trần Nguyễn Anh Huy



Trần Thanh Cường

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.