SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0291.3824107

VILAS 1316

Số : 29 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHĐN) – 05/3
Mã số mẫu : 260037
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật ngày 04/3/2026. Trên niêm phong có chữ ký ông Nguyễn Hoàng Duy – cán bộ lấy mẫu và ông Huỳnh Quốc Bảo – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 1 - Số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Ngày lấy mẫu : 04/3/2026 Ngày nhận mẫu : 04/3/2026
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét & Nguyễn Hoàng Duy
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 04/3/2026

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Độ màu (a)	SMEWW 2120C : 2023	<5	≤ 15 TCU
02	Mùi (c)	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a) (c)	TCVN 6492:2011	7,46	6,0 – 8,5
05	Clor dư (c)	Hanna HI 96701	0,53 mg/L	0,2 – 1,0 mg/L
06	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
07	*E.coli*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
08	Arsenic (As) (b)	SMEWW 3125B:2023	Không phát hiện LOD=0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L

Ghi chú:
- *(a) phép thử được công nhận bởi ISO 17025:2017.*
- *(c) phép thử được thực hiện tại nơi lấy mẫu.*
- *(b) phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ.*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHĐN) – 05/3 (260037) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 01:2022/CM.
Kết quả này được công bố sự phù hợp theo nguyên tắc ra Quyết định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật dưới sự đồng ý của khách hàng.

Cà Mau, ngày 24 tháng 3 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

NGUYỄN HOÀNG DUY

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU

BS. Nguyễn Hồng Cầu

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0291.3824107

VILAS 1316

Số : 28 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHĐN) – 04/3
Mã số mẫu : 260027
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật ngày 03/3/2026. Trên niêm phong có chữ ký ông Nguyễn Hoàng Duy – cán bộ lấy mẫu và ông Huỳnh Quốc Bảo – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước số 2 – Đường Duy Tân, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.
Ngày lấy mẫu : 03/3/2026 Ngày nhận mẫu : 03/3/2026
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét & Nguyễn Hoàng Duy
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 03/3/2026

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Độ màu (a)	SMEWW 2120C : 2023	<5	≤ 15 TCU
02	Mùi (c)	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a) (c)	TCVN 6492:2011	7,47	6,0 – 8,5
05	Clor dư (c)	Hanna HI 96701	0,43 mg/L	0,2 – 1,0 mg/L
06	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
07	*E.coli*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
08	Arsenic (As) (b)	SMEWW 3125B:2023	<0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L

Ghi chú:
- *(a) phép thử được công nhận bởi ISO 17025:2017.*
- *(c) phép thử được thực hiện tại nơi lấy mẫu.*
- *(b) phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ.*

- *Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.*
- *Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.*
- *Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.*
- *Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.*

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHĐN) – 04/3 (260027) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 01:2022/CM.
Kết quả này được công bố sự phù hợp theo nguyên tắc ra Quyết định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật dưới sự đồng ý của khách hàng.

Cà Mau, ngày 24 tháng 3 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

NGUYỄN HOÀNG DUY

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU

BS. Nguyễn Hồng Cầu

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0291.3824107

VILAS 1316

Số : 25 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH(NƯỚC SHĐN) – 01/3
Mã số mẫu : 260024
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật ngày 03/3/2026. Trên niêm phong có chữ ký ông Nguyễn Hoàng Duy – cán bộ lấy mẫu và ông Huỳnh Quốc Bảo – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước Khu công nghiệp Trà Kha - Khu công nghiệp Trà Kha, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Ngày lấy mẫu : 03/3/2026 Ngày nhận mẫu : 03/3/2026
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét & Nguyễn Hoàng Duy
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 03/3/2026

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Độ màu (a)	SMEWW 2120C : 2023	<5	≤ 15 TCU
02	Mùi (c)	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a) (c)	TCVN 6492:2011	7,78	6,0 – 8,5
05	Clor dư (c)	Hanna HI 96701	0,50 mg/L	0,2 – 1,0 mg/L
06	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
07	*E.coli*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 Ml
08	Arsenic (As) (b)	SMEWW 3125B:2023	<0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L

Ghi chú:
- *(a) phép thử được công nhận bởi ISO 17025:2017.*
- *(c) phép thử được thực hiện tại nơi lấy mẫu.*
- *(b) phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ.*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SẠCH(NƯỚC SHĐN) – 01/3 (260024) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 01:2022/CM.
Kết quả này được công bố sự phù hợp theo nguyên tắc ra Quyết định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật dưới sự đồng ý của khách hàng.

Cà Mau, ngày 24 tháng 3 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THĂM DÒ CHỨC NĂNG

NGUYỄN HOÀNG DUY

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU

BS. Nguyễn Hồng Cầu

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0291.3824107

VILAS 1316

Số : 31 */KN-KSBT*

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHCN) – 07/3
Mã số mẫu : 260039
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật ngày 04/3/2026. Trên niêm phong có chữ ký ông Nguyễn Hoàng Duy – cán bộ lấy mẫu và ông Huỳnh Quốc Bảo – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Hộ dân - Đường Bà Triệu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Ngày lấy mẫu : 04/3/2026 Ngày nhận mẫu : 04/3/2026
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét & Nguyễn Hoàng Duy
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 04/3/2026

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Độ màu (a)	SMEWW 2120C : 2023	<5	≤ 15 TCU
02	Mùi (c)	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a) (c)	TCVN 6492:2011	7,40	6,0 – 8,5
05	Clor dư (c)	Hanna HI 96701	0,25 mg/L	0,2 – 1,0 mg/L
06	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
07	*E.coli*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 Ml
08	Arsenic (As) (b)	SMEWW 3125B:2023	<0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L

Ghi chú:
- *(a) phép thử được công nhận bởi ISO 17025:2017.*
- *(c) phép thử được thực hiện tại nơi lấy mẫu.*
- *(b) phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ.*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHCN) – 07/3 (260039) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 01:2022/CM.
Kết quả này được công bố sự phù hợp theo nguyên tắc ra Quyết định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật dưới sự đồng ý của khách hàng.

Cà Mau, ngày 24 tháng 3 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

NGUYỄN HOÀNG DUY

KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU

BS. Nguyễn Hồng Cầu

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0291.3824107

VILAS 1316

Số : 30 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Tên mẫu : NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHCN) – 06/3

Mã số mẫu : 260038

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật ngày 04/3/2026. Trên niêm phong có chữ ký ông Nguyễn Hoàng Duy – cán bộ lấy mẫu và ông Huỳnh Quốc Bảo – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Hộ dân - Đường Hoà Bình, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Ngày lấy mẫu : 04/3/2026 Ngày nhận mẫu : 04/3/2026

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét & Nguyễn Hoàng Duy

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 04/3/2026

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Độ màu (a)	SMEWW 2120C : 2023	<5	≤ 15 TCU
02	Mùi (c)	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a) (c)	TCVN 6492:2011	7,39	6,0 – 8,5
05	Clor dư (c)	Hanna HI 96701	0,36 mg/L	0,2 – 1,0 mg/L
06	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
07	*E.coli*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
08	Arsenic (As) (b)	SMEWW 3125B:2023	Không phát hiện LOD=0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L

Ghi chú:
- *(a) phép thử được công nhận bởi ISO 17025:2017.*
- *(c) phép thử được thực hiện tại nơi lấy mẫu.*
- *(b) phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ.*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHCN) – 06/3 (260038) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 01:2022/CM.
Kết quả này được công bố sự phù hợp theo nguyên tắc ra Quyết định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật dưới sự đồng ý của khách hàng.

Cà Mau, ngày 24 tháng 3 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

NGUYỄN HOÀNG DUY

P. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU

BS. Nguyễn Hồng Cầu

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0291.3824107

VILAS 1316

Số : 27/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Tên mẫu : NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHCN) – 03/3

Mã số mẫu : 260026

Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật ngày 03/3/2026. Trên niêm phong có chữ ký ông Nguyễn Hoàng Duy – cán bộ lấy mẫu và ông Huỳnh Quốc Bảo – đại diện đơn vị được lấy mẫu.

Địa điểm lấy mẫu : Hộ dân – Đường Cao Văn Lầu, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.

Ngày lấy mẫu : 03/3/2026 Ngày nhận mẫu : 03/3/2026

Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My

Người gửi mẫu : Trần Sà Vét & Nguyễn Hoàng Duy

Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 03/3/2026

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Độ màu (a)	SMEWW 2120C : 2023	Không phát hiện (LOD = 1,4)	≤ 15 TCU
02	Mùi (c)	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a) (c)	TCVN 6492:2011	7,53	6,0 – 8,5
05	Clor dư (c)	Hanna HI 96701	0,37 mg/L	0,2 – 1,0 mg/L
06	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
07	*E.coli*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
08	Arsenic (As) (b)	SMEWW 3125B:2023	<0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L

Ghi chú:
- *(a) phép thử được công nhận bởi ISO 17025:2017.*
- *(c) phép thử được thực hiện tại nơi lấy mẫu.*
- *(b) phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ.*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHCN) – 03/3 (260026) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 01:2022/CM.
Kết quả này được công bố sự phù hợp theo nguyên tắc ra Quyết định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật dưới sự đồng ý của khách hàng.

Cà Mau, ngày 24 tháng 3 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

NGUYỄN HOÀNG DUY

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU

BS. Nguyễn Hồng Cầu

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0291.3824107

VILAS 1316

Số : 26 /KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**
Địa chỉ : Số 92, đường Lê Duẩn, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Tên mẫu : NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHCN) – 02/3
Mã số mẫu : 260025
Tình trạng mẫu : Mẫu còn nguyên vẹn niêm phong có đóng dấu của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật ngày 03/3/2026. Trên niêm phong có chữ ký ông Nguyễn Hoàng Duy – cán bộ lấy mẫu và ông Huỳnh Quốc Bảo – đại diện đơn vị được lấy mẫu.
Địa điểm lấy mẫu : Hộ dân – Đường 23/8 Trà Kha, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Ngày lấy mẫu : 03/3/2026 Ngày nhận mẫu : 03/3/2026
Người nhận mẫu : Ngô Thị Diễm My
Người gửi mẫu : Trần Sà Vét & Nguyễn Hoàng Duy
Ngày bắt đầu kiểm nghiệm : 03/3/2026

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn
01	Độ màu (a)	SMEWW 2120C : 2023	<5	≤ 15 TCU
02	Mùi (c)	TCVN 2653 : 1978	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ
03	Độ đục	TCVN 12402-1:2020	0 NTU	≤ 2 NTU
04	pH (a) (c)	TCVN 6492:2011	7,37	6,0 – 8,5
05	Clor dư (c)	Hanna HI 96701	0,32 mg/L	0,2 – 1,0 mg/L
06	*Coliforms*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
07	*E.coli*	TCVN 6187-1:2019	0 CFU/100mL	< 1 CFU/100 mL
08	Arsenic (As) (b)	SMEWW 3125B:2023	<0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L

Ghi chú:
- *(a) phép thử được công nhận bởi ISO 17025:2017.*
- *(c) phép thử được thực hiện tại nơi lấy mẫu.*
- *(b) phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ.*

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SẠCH (NƯỚC SHCN) – 02/3 (260025) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 01:2022/CM.
Kết quả này được công bố sự phù hợp theo nguyên tắc ra Quyết định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật dưới sự đồng ý của khách hàng.

Cà Mau, ngày 24 tháng 3 năm 2026

KHOA XÉT NGHIỆM
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
THĂM DÒ CHỨC NĂNG

NGUYỄN HOÀNG DUY

P. GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU

BS. Nguyễn Hồng Cầu

- Các kết quả kiểm nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần Phiếu kết quả kiểm nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
- Thông tin về mẫu, khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định.